

ALTERAÇÃO Nº 01
PREGÃO ELETRÔNICO 011/25

Alteração nº 01

Licitação: PE-011/25

Objeto: Fornecimento de detectores de gás e respectivos sobressalentes.

A SCGÁS comunica a alteração abaixo, a ser considerada na Especificação Técnica (ET-40.500.SCG.158), item 4, para conhecimento de todos os interessados:

Alteração no item 4 – Especificação Técnica (ET-40.500.SCG.158):

Onde se lê:

4. CERTIFICAÇÕES

4.1 O equipamento será utilizado em atmosferas potencialmente explosivas.

4.2 A tecnologia do equipamento será do tipo Ex i (intrinsecamente seguro), devendo ser atestado por certificado emitido por órgão competente em acordo com pelo menos uma das classificações abaixo:

4.2.1 Norma Europeia (IEC – International Electrotechnical Commission)

Ex ia ou Ex ib;

Grupo IIa ou IIb ou IIc;

T1 ou T2 ou T3 ou T4.

4.2.2 Norma Norte Americana (NEC - National Electrical Code)

Classe 1;

Divisão 1;

Grupo A ou B ou C ou D.

Leia-se:

4. CERTIFICAÇÕES

– Não aplicável

Todas as outras informações permanecem inalteradas, assim como, a data de Recebimento e Abertura das Propostas até às 9h00min do dia 27/03/2025; e, início da Sessão de Disputa de Preços: às 9h15min do dia 27/03/2025

Osny Belarmino da Silva Filho
Presidente da Comissão de Licitação

Giovani Della Rocca
Pregoeiro